

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
Западно-Сибирский Дорожный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
ИНН/КПП 7701351634/540702001, ОКПО 76694494  
Адрес органа инспекции: 656031 г. Барнаул, ул.Привокзальная, 47.  
Тел./факс, E-mail: (3852) 29-25-12, факс 29-20-84, e-mail: BV.possen@yandex.ru; wssgd@mail.ru.

**Орган инспекции**

RA.RU. 710102

№ аттестата аккредитации органа инспекции

**Утверждаю:**

Заместитель технического директора  
Органа инспекции Западно-Сибирского  
Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии по железнодорожному  
транспорту»

С.А. Маримьянов  
(Ф.И.О.)

«06» октября 2017г.  
М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам лабораторно-инструментальных испытаний (исследований)  
от «06» октября 2017г. № 210.3.П

- 1 Наименование организации или лицо, получившее услуги (Заказчик), адрес: Западно-Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту; г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13; г. Барнаул, ул. Привокзальная, 47.
- 2 Наименование объекта, адрес: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22.
- 3 Наименование пробы (испытания): микроклимат, котлета из говядины, воздух замкнутых помещений.
- 4 Места отбора проб (проведения испытаний): групповые помещения, пищеблок.
- 5 Цель испытаний: обеспечение госсанэпиднадзора (предписание от 28 августа 2017г. к распоряжению № 716/11 от 10 августа 2017г.).
- 6 На экспертизу представлены: протокол испытаний микроклимата от 05.10.2017 № 23036-23050; протокол лабораторных исследований от 05.10.2017 № 23054; протокол исследования воздуха замкнутых помещений от 06.10.2017 № 23111-23122 ИЛЦ

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 2 Лист 1
Экспертное заключение № 210.3.П от 06.10.2017 (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт <u>Петрова Л.Е.</u> (подпись)		<u>Петрова Л.Е.</u> ФИО

Барнаульского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

- 7 Перечень санитарных правил, норм, гигиенических нормативов и других нормативно-правовых актов, на соответствие с которыми проводилась экспертиза: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ГН 2.1.6.1338-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- 8 Заключение: Измеренные уровни температуры воздуха и относительной влажности воздуха в помещениях групповых ячеек соответствуют требованиям п. 8.4, 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


Представленный на исследование образец готовой продукции (котлета из говядины) по исследуемым показателям соответствует требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Обнаруженные концентрации загрязняющих веществ (фенол, формальдегид) в воздухе игровой группы № 10 не превышают ПДК установленные ГН 2.1.6.1338-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», что соответствует требованиям п. 8.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- 9 Эксперт  /Петрова Лариса Евгеньевна/  
(Подпись) (Ф.И.О.)

Данное экспертное заключение действительно при предъявлении подлинника протокола, представленного на экспертизу. Данное экспертное заключение не может быть частично воспроизведено без письменного разрешения органа инспекции.

Об ответственности за качество и объективность экспертизы и дачу заведомо ложного заключения, в соответствии с ч.4 ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также ст. 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предупрежден.

Орган инспекции Западно-Сибирского Дорожного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»		Листов 2 Лист 2
Экспертное заключение № 210.3.П от 06.10.2017 (номер, дата)		Ф.01.ДП ОИ 02-06-2016
Эксперт 	(подпись)	Петрова Л.Е. ФИО

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Барнаульский филиал  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул.Привокзальная, 47  
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 62-77-96  
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ № 23036-23050**  
**ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА**  
от « 05 » октября 2017г.

Наименование организации или лица, получающее услуги, адрес:	Западно-Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13; г.Барнаул, ул.Привокзальная,47.
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180» ОАО «РЖД», Алтайский край, г.Новоалтайск, ул.Красногвардейская,22.
Место проведения измерений:	Помещения детского сада.
Дата проведения измерений:	04.10.2017
Цель измерений:	Обеспечение Госсанэпиднадзора
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
НД, в соответствии с которой проводились измерения:	ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
Дополнительные сведения: (температура наружного воздуха)	+5 <sup>0</sup> С
Измерения проводились в присутствии представителя объекта: (должность, фамилия и инициалы)	Старшая медицинская сестра Красноцветова Л.А.

**Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:**

Наименование средства измерения (погрешность)	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверен до
		Номер	Дата	
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ» (комплектация 60) Термометр + Анемометр ПГ канала измерений температуры, 0С - ±0,5 ПГ канала измерений скорости воздушного потока, м/с в диапазоне 0,1... 1,0м/с ± (0,045+0,05V) в диапазоне >1,0... 20,0м/с ± (0,1+0,05V) ПГ канала измерений относительной влажности, % ±3,0	601024	321926	19.07.2017	18.07.2018
Рулетка измерительная металлическая «Энкор»	1	139902	11.07.2017	10.07.2018

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  
МП

А.В.Короткевич

**Результаты измерений:**

№ п/п	Место измерения, наименование рабочего места, помещения	Расстояние от пола, м	Категория работ по тяжести	Температура воздуха, °С		Относительная влажность, %		Скорость движения воздуха, м/с		Индекс тепловой нагрузки среды	
				измеренная	допустимая оптимальная	измеренная	допустимая оптимальная	измеренная	допустимая оптимальная	измеренная	Рекомендуемая величина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Группа №3, игровая	h-0,1м	-	23,0	-	44,6	-	-	-	-	-
		h-0,4м	-	23,1	21	44,6	40-60	-	-	-	-
		h-1,7м	-	23,2	-	44,7	-	-	-	-	-
2	Группа №3, спальня	h-0,1м	-	22,4	19	50,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,4	-	50,3	-	-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,5	-	50,3	-	-	-	-	-
3	Группа №3, приемная	h-0,1м	-	22,2	21	54,9	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,2	-	54,9	-	-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,3	-	55,0	-	-	-	-	-
4	Группа №4, приемная	h-0,1м	-	22,6	21	58,6	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,6	-	58,6	-	-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,7	-	58,7	-	-	-	-	-
5	Группа №4, спальня	h-0,1м	-	22,7	19	57,5	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,8	-	57,5	-	-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,8	-	57,5	-	-	-	-	-
6	Группа №4, игровая	h-0,1м	-	22,8	21	53,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,8	-	53,3	-	-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,9	-	53,4	-	-	-	-	-
7	Группа №5, приемная	h-0,1м	-	22,3	21	57,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,3	-	57,2	-	-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,4	-	57,3	-	-	-	-	-
8	Группа №5, игровая	h-0,1м	-	22,8	21	57,2	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,8	-	57,2	-	-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,8	-	57,3	-	-	-	-	-
9	Группа №5, спальня	h-0,1м	-	22,7	19	56,4	40-60	-	-	-	-
		h-0,4м	-	22,7	-	56,4	-	-	-	-	-
		h-1,7м	-	22,8	-	56,5	-	-	-	-	-

10	Ясельная группа №1, игровая	h-0,1м	-	23,2	22	58,1	40-60	-	-	-
		h-0,4м	-	23,3		58,1		-	-	
11	Ясельная группа №1, спальня	h-1,7м	-	23,3	19	58,2	40-60	-	-	-
		h-0,1м	-	23,3		56,3		-	-	
		h-0,4м	-	23,3		56,4		-	-	
		h-1,7м	-	23,4		56,4		-	-	
12	Ясельная группа №1, приемная	h-0,1м	-	23,4	22	35,8	40-60	-	-	-
		h-0,4м	-	23,5		35,8		-	-	
		h-1,7м	-	23,5		35,9		-	-	
13	Группа №7, приемная	h-0,1м	-	23,5	21	54,1	40-60	-	-	-
		h-0,4м	-	23,5		54,2		-	-	
		h-1,7м	-	23,5		54,2		-	-	
14	Группа №7, игровая	h-0,1м	-	23,5	21	55,1	40-60	-	-	-
		h-0,4м	-	23,6		55,2		-	-	
		h-1,7м	-	23,6		55,2		-	-	
		h-0,1м	-	23,4		56,1		-	-	
15	Группа №7, спальня	h-0,4м	-	23,4	19	56,2	40-60	-	-	-
		h-0,4м	-	23,4		56,2		-	-	
		h-1,7м	-	23,5		36,4		-	-	

Измерения проводил (и)	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Лицо, ответственное за оформление протокола	Пом. сив. врача	Д.П.Григан	
Руководитель подразделения	Зав. ООГСЭИ	С.А.Марьявнов	

23054

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Барнаульский филиал**  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

**ПРОТОКОЛ**  
отбора проб по обеспечению госсанэпиднадзора  
от «04» октября 2017г.

**Наименование организации или лица получающего услуги, адрес:** ЭС ТО Управления Ростпотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубнинская, 17.  
**Наименование объекта, адрес:** Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Нововалдайск, Красногвардейская, ул. 22  
**Дата и время отбора проб:** «04» октября 2017г. вр. 10.00. **Дата и время доставки в ИЛЦ:** «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017г. в \_\_\_\_\_  
**Условия транспортировки, хранения:** термоконтейнер температура + 3 °С (с соблюдением температурного режима)  
**Цель исследования:** (Плановое предписание от 28.08.2017г к распоряжению № 71611 от 10 августа 2017г)  
**Дополнительные сведения:** объект Ж.Д.

№ проб	код	Наименование, место и точка отбора пробы	Наименование изготовителя	Дата разработки	Количество о (вес, Объем, штук)	Вид упаковки	ИД на место отбора	ИД регламентирующего объема лабораторных исследований и их описку	Определенные показатели
1.	23054	Котлета из говядины	столовая	04.10.2017	1 шт	Полиэтиленовый пакет	ГОСТ Р 54607.1-2011г	СП 2.3.6.1079-01	Реакция на пероксидазу

Должность, ФИО лица отобравшего пробу, подпись, ироч по общей печати А.А. Осип  
Должность, ФИО представителя обследуемого объекта, в присутствии которого отобрана проба: зам. заведующей по АХР Левисова О.В.  
Должность, ФИО представителя ТО, в присутствии которого отобрана проба:  
Протокол составлен в трех экземплярах

**Барнаулский филиал  
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Фактический адрес: 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47  
Телефон/факс: (3852) 29-20-84, 82-77-96  
E-mail: sesgd@mail.ru

Аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
№ 0023054 от 05.10.17**

Наименование пробы (образца):	Котлета из говядины
Код пробы:	0023054.2.17.10
Цель исследования:	Обеспечение госсанэпиднадзора
Дата изготовления:	04.10.17 /
Дата и время отбора:	04.10.17 / 10:00
Дата и время доставки:	04.10.17 / 11:10
Наименование изготовителя, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180 ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Наименование организации или лицо получающее услуги, адрес:	ЗС ТО Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17
Наименование объекта, адрес:	Частное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №180" ОАО "РЖД", г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22
Место отбора:	столовая
НД, регламентирующие объем исследований и их оценку:	СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
НД на метод отбора:	ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч.1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям"
Условия транспортировки:	термоконтейнер, при температуре +3°C
Вид упаковки:	полиэтиленовый пакет
Количество (шт., вес, объем):	1шт
Пробу отобрал (должность, Ф.И.О.):	врач по общей гигиене Осяев А.А.
В присутствии (должность, ФИО):	зам. заведующей по АХР Лемясова О.В.
Дополнительные сведения:	плановое предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 10.08.2017г

Протокол испытаний распространяется только на образцы, поданные на испытание.  
Протокол испытаний не может быть частью документов без письменного разрешения лаборатории.

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Ульянова Д.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:  А.В. Короткевич



Регистрационный № 1273

Условия проведения испытаний соответствуют установленным требованиям:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты исследований	Характеристика погрешности	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	Проба на пероксидазу	Реакция на пероксидазу отрицательная	-	Реакция на пероксидазу отрицательная	-	МУ 1-40/3805 от 11.11.91г "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания" п. 7.1.1.

Средства измерений, применяемые при исследовании:

№ п/п	Наименование средства измерения, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке	
			Номер	Поверено до
1	Весы лабораторные ВЛТЗ-1100	А 267	094299	10.11.17

Заведующая СГЛ



М.Н. Смирнова

Дата: 05.10.17



**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Фактический адрес: РФ, 656031, г.Барнаул, ул. Привокзальная, 47  
 телефон: (3852) 29-25-12, 62-77-96, факс: 29-20-84  
 E-mail: scsgd@mail.ru

Аттестат аккредитации  
 РОСС RU.0001.512081

**ПРОТОКОЛ № 23111-23122**  
**исследования воздуха замкнутых помещений**

от «06» октября 2017 г.

**Наименование организации или лица, получающие услуги (заказчик):** Западно-Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, г. Москва, ул. Дубининская, 17

**Наименование объекта, адрес:** Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №180» Открытого Акционерного общества «Российские железные дороги», г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская, 22

**Цель исследования:** обеспечение государственного санитарного надзора, предписание от 28.08.2017г. к распоряжению № 716/11 от 11.08.2017г.

**Место отбора проб воздуха:** Группа №10, игровая комната (S= 43,5м<sup>2</sup>)

**Цель исследования:** на соответствие ГН 2.1.6.1338-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

**Наименование ( вид) пробы:** среднесуточная концентрация

**НД, регламентирующий показатели и их оценку:** ГН 2.1.6.1338-2003 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (с изменениями : - Изменение № 11в ГН 2.1.6.1338-03 от 04. 7.2014г.; - Постановление Главного государственного врача РФ №3 от 12.01.2015г. )

**НД на метод отбора:**

- ГОСТ Р ИСО 16000.1-2007 «Воздух замкнутых помещений. Отбор проб. Общие положения»;
- ГОСТ Р ИСО 16000.2-2007 « Воздух замкнутых помещений. Отбор проб на содержание формальдегида. Основные положения»;
- МВИ 4215-002-56591409-2009 (ФР.1.31.2009.06144) «Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4»

**Дата отбора:** 04.10.2017г

**Дата доставки:** 04.10.2017г

**СИ, применяемые при отборе, сведения о государственной поверке :**

№ п/п	Наименование средства измерения	заводской номер	Свидетельство о поверке:	
			Номер св-ва	Поверен до
1	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(41)	41884	267895	30.10.2017г
2	Газоанализатор универсальный ГАНК-4	334	16001771399	28.03.2018г
3	Рулетка измерительная металлическая Энкор	1	139902	10.07.2018г

**Характеристика помещения:** стены- обое; пол- линолеум; потолок – гипсокартон, водоэмульсионная краска; двери межкомнатные – ДВП; окна- пластиковые.

**Условия отбора:** окна закрыты ( проветривание не проводилось 24 часа - со слов представителя объекта)

**Основные источники загрязнения:** отделочные материалы

**Код пробы:** 23111-23122.2.17.10

Атмосферное давление, мм рт.ст.	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %
<b>МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА:</b>		
741	4,0	64,0
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ТОЧКАХ ОТБОРА:</b>		
741	23,5	55,2
<b>УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:</b>		
соответствуют установленным требованиям		

**Представитель объекта, присутствующий при отборе (должность ФИО):**

Заведующая


Е.П. Малаканова

**Проводивший отбор проб воздуха (должность ФИО):**

Фельдшер-лаборант СГЛ

О.М. Стадникова

**Дополнительные сведения:**

**Лицо, ответственное за оформление протокола:** Е.В. Баянова 

Протокол испытания распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории

протокол №23111-23122

от 06.10.2017г.

Код Ф-44 П-02-03-2017

Стр. 1 из 2